

IZVJEŠĆE O KVALITETI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU IZ VODOCRPILIŠTA I MAGISTRALNIH CJEVODA, SVIBANJ, 2022. G.

FIZIKALNO KEMIJSKI PARAMETRI SKUPINE "A"	JEDINICA MJERE	MDK*	VODOCRPILIŠTA									MAGISTRALNI CJEVOD - mjesto preuzimanje vode od IVB**					
			RAKONEK-PRNJANI			ŠEVE			ŠIŠAN			MANDRIOL (ZO GRADOLE)			KANFANAR (ZO BUTONIGA)		
			RASPON			RASPON			RASPON			RASPON			RASPON		
			MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED
SL. REZ. KLOR	mg/l	0,00-0,50	0,4	0,49	0,44	0,29	0,45	0,38	0,27	0,32	0,29	0,20	0,30	0,26	0,25	0,41	0,33
TEMPERATURA	°C	25	14	14	14	14	15	15	14	15	14	14	17	15	17	19	18
BOJA	mg/L Pt/Co skale	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MUTNOĆA	NTU	4	0,38	0,79	0,51	0,09	0,14	0,11	0,22	0,46	0,30	0,10	0,22	0,17	0,12	1,71	0,46
OKUS		bez			bez			bez			bez			bez			bez
MIRIS		bez			bez			bez			bez			bez			bez
pH		6.5-9.5	7,31	7,45	7,37	7,01	7,10	7,05	7,00	7,06	7,02	7,34	7,66	7,47	7,78	7,99	7,93
UTROŠAK KMnO4	mg/l O ₂	5	0,41	0,63	0,48	0,40	0,45	0,41	0,32	0,56	0,44	0,35	0,47	0,40	0,33	0,48	0,42
ALUMINIJ	µg/L	200			9			/			10			17			46
KLORIDI	mg/l Cl ⁻	250	15	15	15	69	79	76	59	60	59	12	15	14	11	11	11
VODLJIVOST	µS/cm	2500	571	585	576	892	908	900	893	910	901	473	679	620	357	363	360
NITRATI	mg/l	50	7,52	8,17	7,72	27,56	30,44	28,75	38,82	39,04	38,95	3,91	12,63	16,50	1,20	1,22	1,21
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI																	
UKUPNI KOLIFORMI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
ESCHERICHIA COLI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
BR.AER.MEZ.BAKT.(36° C)	n/1 ml	100	0	5		0	0		0	0		0	0		0	0	
BR.AER.MEZ.BAKT.(22° C)	n/1 ml	100	0	2		0	3		0	0		0	1		0	0	
ENTEROKOKI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
PSEUDOMONAS AERUGINOSA	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	

Izvešće izrađeno na osnovu rezultata ispitivanja 23 uzoraka vode sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/17, NN 39/20.

* MDK = maksimalno dozvoljena koncentracija

**IVB = Istarski vodovod Buzet