

IZVJEŠĆE O KVALITETI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU IZ VODOCRPILIŠTA I MAGISTRALNIH CJEVOVODA, SRPANJ 2022. G.

FIZIKALNO KEMIJSKI PARAMETRI SKUPINE "A"	JEDINICA MJERE	MDK*	VODOCRPILIŠTA									MAGISTRALNI CJEVOVOD - mjesta preuzimanje vode od IVB**					
			RAKONEK-PRNJANI			ŠEVE			ŠIŠAN			MANDRIOL (ZO GRADOLE)			KANFANAR (ZO BUTONIGA)		
			RASPON			RASPON			RASPON			RASPON			RASPON		
			MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED
SL. REZ. KLOR	mg/l	0,00-0,50	0,42	0,48	0,43	0,32	0,43	0,36	0,21	0,32	0,26	0,10	0,30	0,16	0,27	0,41	0,32
TEMPERATURA	°C	25	13	15	14	15	15	15	15	15	15	23	25	24	22	25	24
BOJA	mg/L Pt/Co skale	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MUTNOĆA	NTU	4	0,14	0,47	0,29	0,13	0,68	0,33	0,09	0,16	0,13	0,16	0,55	0,28	0,09	0,30	0,17
OKUS		bez			bez			bez			bez			bez			bez
MIRIS		bez			bez			bez			bez			bez			bez
pH		6.5-9.5	7,25	7,37	7,30	6,96	7,117,01	7,01	6,91	6,99	6,94	7,66	7,70	7,68	7,48	7,65	7,57
UTROŠAK KMnO4	mg/l O ₂	5	0,35	0,71	0,45	0,31	0,51	0,41	0,31	0,44	0,39	0,34	0,56	0,45	0,35	0,64	0,47
ALUMINIJ	µg/L	200						12									
KLORIDI	mg/l Cl ⁻	250	9	13	11	82	82	82	61	62	62	7	12	10	10	11	11
VODLJIVOST	µS/cm	2500	570	575	573	891	899	895	914	920	918	300	350	323	288	358	324
NITRATI	mg/l	50	6,28	7,45	7,10	28,31	28,87	28,59	38,18	38,86	38,62	0,80	1,01	0,90	0,75	1,13	0,93
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI																	
UKUPNI KOLIFORMI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
ESCHERICHIA COLI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
BR.AER.MEZ.BAKT.(36° C)	n/1 ml	100	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0	
BR.AER.MEZ.BAKT.(22° C)	n/1 ml	100	0	2		0	0		0	0		0	0		0	3	
ENTEROKOKI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
PSEUDOMONAS AERUGINOSA	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	

Izvešće izrađeno na osnovu rezultata ispitivanja 37 uzoraka vode sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/17, NN 39/20.

* MDK = maksimalno dozvoljena koncentracija

**IVB = Istarski vodovod Buzet