VODOVOD PULA d.o.o.
Laboratorijsko tehnološki odjel

IZVJEŠĆE O KVALITETI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU IZ VODOCRPILIŠTA I MAGISTRALNIH CJEVOVODA, KOLOVOZ 2026. G.

FIZIKALNO KEMIJSKI PARAMETRI SKUPINE "A"	JEDINICA MJERE	MDK*	***VODOCRPILIŠTA***									***MAGISTRALNI CJEVOVOD - mjesta preuzimanje vode od IVB****					
			RAKONEK-PRNJANI			**ŠEVE**			**ŠIŠAN**			**MANDRIOL (ZO GRADOLE)**			**KANFANAR (ZO BUTONIGA)**		
			R A S P O N			R A S P O N			R A S P O N			R A S P O N			R A S P O N		
			MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED
SL. REZ. KLOR	mg/l	0,00-0,50	0,30	0,40	0,36	0,35	0,41	0,38	0,37	0,46	0,42	0,10	0,15	0,13	0,35	0,39	0,37
TEMPERATURA	°C	25	13	14	14	15	15	15	14	20	16	21	23	22	20	22	21,00
BOJA	mg/L Pt/Co skale	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00
MUTNOĆA	NTU	4	0,11	0,26	0,24	0,37	0,85	0,58	0,10	0,72	0,41	0,17	0,36	0,27	0,13	0,52	0,33
OKUS		bez			bez			bez			bez			bez			bez
MIRIS		bez			bez			bez			bez			bez			bez
pH		6.5-9.5	7,09	7,25	7,15	6,94	6,99	6,96	6,89	7,43	7,00	7,37	7,65	7,53	7,50	7,54	7,52
UTROŠAK KMnO4	mg/l 0_2	5	0,38	0,96	0,63	0,64	1,18	0,85	0,54	1,04	0,82	0,80	1,13	0,94	0,55	1,05	0,80
ALUMINIJ	µg/L	200			18,71			21			33			36,06			35,08
KLORIDI	mg/l Cl^-	250	10	11	10	97	101	99	71	73	72	9	10	9	9	9	9,00
VODLJIVOST	µS/cm	2500	603	617	610	962	976	970	944	953	950	386	458	413	367	397	382,00
NITRATI	mg/l	50	8,87	9,98	9,38	29,25	31,70	30,17	36,16	36,93	36,75	0,47	2,74	1,30	0,45	0,90	0,67
UKUPNA TVRDOĆA	mg/L CaCO3		323,96			441,58			432,61			178,43			210,32		
	°nj		18,20			24,81			24,30			10,02			11,82		
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI																	
UKUPNI KOLIFORMI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
ESCHERICHIA COLI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
BR.AER.MEZ.BAKT.(36° C)	n/1 ml	100	0	2		0	1		0	0		0	0		0	2	
BR.AER.MEZ.BAKT.(22° C)	n/1 ml	100	0	26		0	0		0	0		0	0		0	1	
ENTEROKOKI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
PSEUDOMONAS AERUGINOSA	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	

Izvješće izrađeno na osnovu rezultata ispitivanja 23 uzorka vode sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23)

* MDK = maksimalno dozvoljena koncentracija

**IVB = Istarski vodovod Buzet