VODOVOD PULA-LABIN d.o.o.
Laboratorijsko tehnološki odjel

IZVJEŠĆE O KVALITETI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU IZ VODOCRPILIŠTA I MAGISTRALNIH CJEVOVODA, RUJAN 2026. G.

FIZIKALNO KEMIJSKI PARAMETRI SKUPINE "A"	JEDINICA MJERE	MDK*	*VODOCRPILIŠTA*									*MAGISTRALNI CJEVOVOD - mjesta preuzimanje vode*					
			RAKONEK-PRNJANI			ŠEVE			ŠIŠAN			MANDRIOL (ZO GRADOLE)			KANFANAR (ZO BUTONIGA)		
			RASPON			RASPON			RASPON			RASPON			RASPON		
			MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED
SL. REZ. KLOR	mg/l	0,00-0,50	0,35	0,38	0,37	0,34	0,42	0,37	0,25	0,43	0,35	0,14	0,28	0,20	0,21	0,43	0,35
TEMPERATURA	°C	25	14	14	14	15	15	15	14	17	15	19	21	20	22	23	22
BOJA	mg/L Pt/Co skale	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MUTNOĆA	NTU	4	0,10	0,29	0,16	0,08	0,62	0,24	0,08	0,66	0,37	0,11	0,15	0,13	0,10	0,18	0,14
OKUS		bez			bez			bez			bez			bez			bez
MIRIS		bez			bez			bez			bez			bez			bez
pH		6.5-9.5	7,13	7,20	7,17	6,92	6,98	6,95	6,90	6,95	6,92	7,19	7,27	7,24	7,55	7,58	7,57
UTROŠAK KMnO4	mg/l 0_2	5	0,25	0,57	0,48	0,29	1,11	0,60	0,23	0,60	0,42	0,45	0,75	0,59	0,62	0,80	0,73
ALUMINIJ	µg/L	200			27,00			21			33			41,00			28,00
KLORIDI	mg/l Cl^-	250	9	10	10	98	103	100	72	73	73	11	12	11	10	10	10
VODLJIVOST	µS/cm	2500	581	598	592	965	988	976	945	953	951	485	602	525	292	363	323
NITRATI	mg/l	50	7,60	8,38	7,97	28,15	30,29	29,16	36,85	37,32	37,14	3,87	7,39	5,47	0,83	1,09	0,94
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI																	
UKUPNI KOLIFORMI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
ESCHERICHIA COLI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
BR.AER.MEZ.BAKT.(36° C)	n/1 ml	100	0	1		0	0		0	0		0	0		0	0	
BR.AER.MEZ.BAKT.(22° C)	n/1 ml	100	0	3		0	31		0	0		0	0		0	3	
ENTEROKOKI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
PSEUDOMONAS AERUGINOSA	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	

Izvješće izrađeno na osnovu rezultata ispitivanja 21 uzorka vode sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23)

* MDK = maksimalno dozvoljena koncentracija

**IVB = Istarski vodovod Buzet