

IZVJEŠĆE O KVALITETI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU IZ VODOCRPILIŠTA I MAGISTRALNIH CJEVOVODA, SRPANJ 2026. G.

FIZIKALNO KEMIJSKI PARAMETRI SKUPINE "A"	JEDINICA MJERE	MDK*	VODOCRPILIŠTA									MAGISTRALNI CJEVOVOD - mjesta preuzimanje vode					
			RAKONEK-PRNJANI			ŠEVE			ŠIŠAN			MANDRIOL (ZO GRADOLE)			KANFANAR (ZO BUTONIGA)		
			R A S P O N			R A S P O N			R A S P O N			R A S P O N			R A S P O N		
			MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED
SL. REZ. KLOR	mg/l	0,00-0,50	0,38	0,42	0,40	0,36	0,48	0,42	0,33	0,41	0,37	0,17	0,24	0,20	0,28	0,42	0,37
TEMPERATURA	°C	25	14	15	15	15	18	16	15	17	16	21	23	22	20	24	22
BOJA	mg/L Pt/Co skale	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MUTNOĆA	NTU	4	0,17	0,29	0,24	0,20	0,49	0,31	0,16	0,87	0,47	0,13	0,27	0,21	0,19	0,28	0,23
OKUS		bez			bez			bez			bez			bez			bez
MIRIS		bez			bez			bez			bez			bez			bez
pH		6.5-9.5	7,07	7,17	7,13	6,93	7,00	6,96	6,91	6,97	6,93	7,59	7,86	7,75	7,51	7,74	7,64
UTROŠAK KMnO4	mg/l O ₂	5	0,39	0,76	0,61	0,23	1,18	0,68	0,23	0,90	0,51	0,83	1,20	1,05	0,42	1,22	0,81
ALUMINIJ	µg/L	200			19,69			<5			5			104,50			45,80
KLORIDI	mg/l Cl ⁻	250	11	11	11	100	108	104	72	74	73	9	10	9	9	10	9
VODLJIVOST	µS/cm	2500	595	616	606	973	1002	986	938	952	944	377	406	393	372	406	391
NITRATI	mg/l	50	7,88	9,69	9,02	35,77	37,45	36,90	36,35	38,27	37,56	0,15	1,03	0,44	0,39	0,69	0,50
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI																	
UKUPNI KOLIFORMI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
ESCHERICHIA COLI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
BR.AER.MEZ.BAKT.(36° C)	n/1 ml	100	0	2		0	1		0	86		0	0		0	0	
BR.AER.MEZ.BAKT.(22° C)	n/1 ml	100	0	0		0	3		0	3		0	0		0	1	
ENTEROKOKI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
PSEUDOMONAS AERUGINOSA	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	

Izvrješće izrađeno na osnovu rezultata ispitivanja 26 uzoraka vode sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23)

* MDK = maksimalno dozvoljena koncentracija

**IVB = Istarski vodovod Buzet