

IZVJEŠĆE O KVALITETI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU IZ VODOVODNE MREŽE: OŽUJAK 2025. G.

FIZIKALNO KEMIJSKI PARAMETRI SKUPINE "A"	JEDINICA MJERE	MDK*	ZO RAKONEK			ZO GRADOLE			ZO BUTONIGA			ZO MONTE ŠERPO			ZO PULSKI BUNARI		
			R A S P O N			R A S P O N			R A S P O N			R A S P O N			R A S P O N		
			MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED
SL. REZ. KLOR	mg/l	0,50	0,28	0,28	0,28	0,23	0,24	0,23	0,08	0,12	0,10	0,28	0,36	0,32	0,14	0,21	0,18
TEMPERATURA	°C	25	13	13	13	13	14	13	14	14	14	13	14	13	15	15	15
BOJA	mg/L Pt/Co skale	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MUTNOĆA	NTU	4	0,14	0,14	0,14	0,17	0,20	0,19	0,13	0,31	0,27	0,10	0,35	0,18	0,11	0,17	0,15
OKUS		bez			bez			bez			bez			bez			bez
MIRIS		bez			bez			bez			bez			bez			bez
pH		6.5-9.5	7,23	7,23	7,23	7,53	7,59	7,56	7,46	7,56	7,50	7,07	7,20	7,15	6,94	6,97	6,95
UTROŠAK KMnO4	mg/l O ₂	5	0,63	0,63	0,63	0,13	0,67	0,40	0,57	0,76	0,67	0,32	0,63	0,43	0,32	0,51	0,42
ALUMINIJ	µg/L	200			11,06			16,33			51,61			8,23			3,53
KLORIDI	mg/l Cl ⁻	250	10	10	10	11	11	11	10	13	11	38	39	39	60	61	61
VODLJIVOST	µS/cm	2500	607	607	607	487	528	508	466	511	488,5	715	741	723	839	843	841
NITRATI	mg/l	50	8,98	8,98	8,98	4,46	6,10	5,28	3,63	5,33	4,48	21,50	22,89	21,92	29,88	30,27	30,08
Lakohlapljivi halogenirani ugljkovodici																	
KLOROFORM	µg/L			8,10			8,37			14,42			3,68			2,13	
DIKLORBROMMETAN	µg/L			2,70			2,65			3,08			1,60			0,89	
DIBROMKLORMETAN	µg/L			0,96			1,29			1,09			1,33			0,69	
BROMOFORM	µg/L			0,14			0,26			0,21			1,10			1,43	
TRIHALOMETANI UKUPNO	µg/L	100		11,89			12,57			18,80			7,72			5,15	
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI																	
UKUPNI KOLIFORMI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
ESCHERICHIA COLI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
BR.AER.MEZ.BAKT.(36° C)	n/1 ml	100	0	10		0	0		0	0		0	0		0	0	
BR.AER.MEZ.BAKT.(22° C)	n/1 ml	100	0	2		0	0		0	0		0	0		0	0	
ENTEROKOKI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
PSEUDOMONAS AERUGINOSA	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	

Izvjeshće izrađeno na osnovu rezultata ispitivanja 12 uzorka vode sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23)

*MDK = maksimalno dozvoljena koncentracija