VODOVOD PULA-LABIN d.o.o.
Laboratorijsko tehnološki odjel

IZVJEŠĆE O KVALITETI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU IZ VODOVODNE MREŽE: RUJAN 2026. G.

FIZIKALNO KEMIJSKI PARAMETRI SKUPINE "A"	JEDINICA MJERE	MDK*	ZO RAKONEK			ZO GRADOLE			ZO BUTONIGA			ZO MONTE ŠERPO			ZO PULSKI BUNARI		
			RASPON			RASPON			RASPON			RASPON			RASPON		
			MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED	MIN	MAX	SRED
SL. REZ. KLOR	mg/l	0,50	0,24	0,30	0,27	0,31	0,31	0,31	0,19	0,24	0,22	0,34	0,43	0,37	0,17	0,41	0,29
TEMPERATURA	°C	25	17	17	17	23	24	24	20	20	20	17	19	18	23	24	24
BOJA	mg/L Pt/Co skale	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MUTNOĆA	NTU	4	0,01	0,14	0,07	0,09	0,17	0,13	0,10	0,12	0,11	0,15	1,18	0,36	0,08	0,57	0,33
OKUS		bez			bez			bez			bez			bez			bez
MIRIS		bez			bez			bez			bez			bez			bez
pH		6.5-9.5	7,21	7,26	7,24	7,33	7,34	7,34	7,39	7,45	7,42	7,08	7,26	7,20	6,93	6,93	6,93
UTROŠAK KMnO4	mg/l O_2	5	0,41	0,51	0,46	0,64	1,03	0,84	0,39	1,69	1,04	0,32	0,83	0,61	0,30	0,90	0,6
ALUMINIJ	µg/L	200			35,00			33,00			8			20			<5
KLORIDI	mg/l Cl^-	250	9	10	9	11	12	12	10	10	10	21	29	24	62	68	65
VODLJIVOST	µS/cm	2500	591	599	595	468	556	512	540	556	548	578	693	625	906	924	915
NITRATI	mg/l	50	7,83	8,39	8,11	3,35	6,17	4,76	6,49	7,15	6,82	12,33	17,38	14,35	34,61	35,94	35,28
Lakohlapljivi halogenirani ugljikovodici																	
KLOROFORM	µg/L			0,68			8,27			4,64			4,82			0,38	
DIKLORBROMMETAN	µg/L			1,46			5,56			4,04			3,73			0,42	
DIBROMKLORMETAN	µg/L			2,65			5,08			4,57			4,22			1,29	
BROMOFORM	µg/L			1,29			2,15			1,68			2,28			3,31	
TRIHALOMETANI UKUPNO	µg/L	100		6,07			21,06			14,92			15,05			5,40	
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI																	
UKUPNI KOLIFORMI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
ESCHERICHIA COLI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
BR.AER.MEZ.BAKT.(36° C)	n/1 ml	100	0	1		0	0		0	0		0	4		0	0	
BR.AER.MEZ.BAKT.(22° C)	n/1 ml	100	0	0		0	1		0	0		0	3		0	0	
ENTEROKOKI	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
PSEUDOMONAS AERUGINOSA	n/100 ml	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	

Izvješće izrađeno na osnovu rezultata ispitivanja 15 uzoraka vode sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23)

*MDK = maksimalno dozvoljena koncentracija